

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Уссурийского городского округа УНДиПР
Главного управления МЧС России по Приморскому краю
 Г. Уссурийск, ул. Ленина, 143, тел: 8 (4234) 33-80-83, e-mail: ond_ussurisk@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 48/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 «Уссурийский агропромышленный колледж»,
 в лице директора Литвиновой Надежды Сергеевны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
 отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
 объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
 муниципального контроля о проведении проверки от 22 марта 2016 года № 48 и ст. 6.1 Федерального
 закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01.04.2016 года по 27.04.2016 года
 проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Уссурийского городского округа по пожарному надзору
 Гуртовой Роман Викторович,
 Государственный инспектор Уссурийского городского округа по пожарному надзору
 Снигирев Алексей Сергеевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

*Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уссурийский
 агропромышленный колледж», г. Уссурийск, ул. Советская 33, ул. Октябрьская, 26, 28-а, 59, 61, ул.
 Горького, 28-а, ул. Дальневосточная, 21*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Ответственный за пожарную безопасность Ляткин Игорь Анатольевич, зам. директора
 по административно-хозяйственной работе Башинский Олег Иосифович*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
 в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>Встроенные и приставные пожарные шкафы выполнены из горючих материалов. (Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, дом культуры "Молодость", Столовая, Общежитие № 1, Общежитие № 2, Учебные мастерские.)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 57</i>	<i>24.04.2017</i>	
2.	<i>Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров на каждом этаже не имеют уплотнения в притворах. (Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие № 1, Общежитие № 2.)</i>	<i>СП 1.13130.2009 п.4.2.7</i>	<i>24.04.2017</i>	

3.	На путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 (Учебный корпус № 1 (2-й и 3-й этажи с восточной стороны здания), Здание лаборатории.)	СП 1.13130.2009 п.4.3.2	24.04.2017
4.	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (Подвальные помещения здания спортзала, Здание лаборатории, Гаражи, Флигель (развал схождение), склад возле развала схождения, Учебно-опытное хозяйство (сторожка).)	НПБ 110-03 п.4, п.14	24.04.2017
5.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Здание лаборатории, Гаражи, Флигель (развал схождение), склад возле развала схождения. Учебно-опытное хозяйство (сторожка)).	НПБ 104-03 п.1.2, п.3.2, п.5.1	24.04.2017
6.	Лестничная клетка не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (Учебный корпус № 2 (спортзал 2-й этаж))	СП 1.13130.2009 п.4.2.7	24.04.2017
7.	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение. (Учебный корпус № 1, Учебный корпус № 2, Общежитие № 1, Общежитие № 2, Учебные мастерские, Здание лаборатории, Дом культуры "Молодость".)	Правила противопожарного режима в РФ п. 43; СНиП 21-01-97* п. 6.22 Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. п. 7.104 п. 7.105 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение;	24.04.2017
8.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (Склады (столовая), Учебные мастерские, Гаражи, Флигель (развал схождение), склад возле развала схождения,)	Правила противопожарного режима в РФ п.20	24.04.2017
9.	Не организована и не обеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода не проведены проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Общие мероприятия)	Правила противопожарного режима в РФ п.55	24.04.2017
10.	Планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009(Общие мероприятия)	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.7	24.04.2017
11.	Деревянные конструкции чердачных перекрытий не обработаны огнезащитным составом п.5.4.5	СП 2.13130.2012 п.5.4.5	24.04.2017

Handwritten signature

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Уссурийского
городского округа по пожарному надзору
Сизгирев Алексей Сергеевич

Инициалы, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору

27 "апреля" 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Иванов И.И.

27 04 2016 г. (подпись)

Директор КГБ ПОУ «УАК» Литвинова И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж»
(КГБ ПОУ «УАПК»)
Советская ул., д.33, Уссурийск, 692519
Тел/факс (4234) 32-04-52
E-mail: agrtexn@mail.ru
ОГРН 10225000858490

Государственному инспектору
Уссурийского городского округа
по пожарному надзору
Главного управления
МЧС России
по Приморскому краю
Гуртовому Р.В.

« 10 » августа 2016г № 6291

Уважаемый Роман Викторович!

Администрация КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» сообщает Вам, что в целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности (предписания от 27.04.2016 № 48/1/1), проведены следующие мероприятия:

1. Проведены расчёты и направлены заявки в Департамент образования и науки Приморского края на денежные средства для выполнения работ по устранению нарушений:

№ п.п. в соответствии с предписанием	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	№ и дата заявки
1	2	3
1	Встроенные и приставные пожарные шкафы выполнены из горючих материалов.	№ 0245 от 28.06.2016
2	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров на каждом этаже, не имеют уплотнения в притворах	№ 0245 от 28.06.2016
3	На путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью.	№ 0245 от 28.06.2016
4	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в подвальных помещениях здания спортзала, здание лаборатории, гаражах, флигеле, складе, сторожке учебно-опытного хозяйства.	№ 0245 от 28.06.2016
5	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (здание лаборатории, гаражах, флигеле, складе, сторожке учебно-опытного хозяйства).	№ 0245 от 28.06.2016

1	2	3
6	Лестничная клетка не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах спортзал 2 этаж учебного корпуса № 2.	№ 0245 от 28.06.2016
7	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	№ 0262 от 13.07.2016
9	Не организована и необеспечена исправность источников внутреннего противопожарного водопровода. Не проведены проверки их работоспособности	№ 0245 от 28.06.2016
10	Планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	№ 0245 от 28.06.2016

2. В целях устранения нарушений по п. 8 «Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны» закуплены знаки в соответствие с установленным ГОСТОМ. После проведения работ по оптимизации хранения материальных средств и завершения работ по текущему ремонту на объектах колледжа до 01.10.2016 года знаки будут установлены.

3. В соответствие с пунктом 11 предписания («Деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом п.5.4.5 (Общие мероприятия)») восстановлена документация на проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания учебного корпуса № 1 и проведена проверка состояния огнезащитной обработки (заключение от 22.06.2016 № 37 выдано ООО «Уссурийское межрайонное пожарное общество»). Проведены расчёты денежных средств и направлена заявка в Департамент образования и науки Приморского края на выполнение работ по обработке огнезащитным составом деревянные конструкции кровли гаражей (заявка № 0245 от 28.06.2016).

При поступлении заявленных денежных средств от Департамента образования и науки Приморского края мероприятия по устранению выявленных нарушений будут проведены в полном объёме.

Директор КГБ ПОУ «УАПК»

 Н.С. Литвинова